Abnehmerinformation gemäß §6 Trinkwasserverordnung (TWV)

Untersuchungsergebnisse 2022

Mindestuntersuchung nach Trinkwasserverordnung BGBl.Nr. 304/2001

	Indikatorparameter											
	Gesamthärte	**Carbonathärte**	**ph-Wert**	**Kalium**	**Calcium**	**Magnesium**	**Natrium**	**Chlorid**	**Sulfat**	**Nitrat**	**Nitrit**	**Pestizide**
Einheit	**°dH**	**°dH**		**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**µg/l**
PW1										*50*	*0,1*	*0,1*
PW2			*6,5-9,5*	*50*	*400*	*150*	*200*	*200*	*250*			
Tiefbrunnen Kranabeth	15,9	15,0	8,0	3,8	80,0	21,0	7,9	12,4	20,0	6,9	< 0,003	keine Untersuchung erforderlich
Wasserversorgung Gmeineck (HB Fratres II)	4,3	3,7	7,6	< 1,0	24,0	3,8	1,0	<1,0	10,0	1,3	< 0,003	keine Untersuchung erforderlich
WVA-Rothenthurn	11,0	9,5	7,9	15,4	52,0	16,4	5,4	11,0	23,0	12,5	< 0,003	keine Untersuchung erforderlich
WVA-Goldeck-Koistrattl	4,7	3,8	7,8	1,6	28,0	3,2	2,0	< 1,0	17,0	2,3	< 0,003	keine Untersuchung erforderlich
WVA-Goldeck-Bergstation	< 0,6	< 0,45	6,7	1,0	2,9	< 1,0	< 1,0	<1,0	1,2	3,8	< 0,003	keine Untersuchung erforderlich

PW1 = Parameterwert (chemische und mikrobiologische Parameter); PW2 = Parameterwert für Indikatorparameter

Die untersuchten Wässer, die nicht aufbereitet sind, weisen eine einwandfreie physikalisch- chemische und mikrobiologische Beschaffenheit auf. Die Proben aus Netzstellen beim Abnehmer bestätigen die guten Verhältnisse bei der Wasserleitung. Das Wasser der Stadtgemeinde Spittal an der Drau entspricht daher im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und kann gemäß Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 als „sicher“ beurteilt werden.